



ДО УЧАСТНИЦИТЕ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Рехабилитация /основен ремонт/ на улици в централна градска част на гр. Свиленград и благоустрояване на площад в с. Студена, община Свиленград“. Договор за отпускане на финансова помощ №: 26/322/00731 от 27.11.2012г. сключен между Община Свиленград и Държавен фонд „Земеделие“;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от участници закупили документацията за участие в цитираната по-горе процедура ви предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОС 1 : В количествено – стойностната сметка, Приложение С1, Позиция 10. „Каменна облицовка на подпорни зидове“ – моля Възложителя да посочи вида на камъка и размери на плочите.

ОТГОВОР 1: Камъка да бъде гнайс, оформен на ивици с ширина 10 см и различна дължина.

ВЪПРОС 2: В количествено – стойностната сметка, Приложение С1, Позиция 11 „Доставка и монтаж на каменни стъпала“ – моля Възложителя да посочи вида на камъка и размери на плочите.

ОТГОВОР 2: Плочите да бъдат изпълнени от гнайс, изрязан в правоъгълна форма.

ВЪПРОС 3: В количествено – стойностната сметка, Позиции „Разваляне на съществуващи тротоари и полагане на нови вибропресовани павета Бехатон или еквивалент 22/13.5/6“ – моля Възложителя да уточни цвета на паветата.

ОТГОВОР 3: Участникът следва да предвиди полагане на вибропресовани павета Бехатон- цвет сив.

ВЪПРОС 4: В количествено – стойностната сметка, Позиции „Транспорт на строителни отпадъци до 5 км“ – следва ли участниците да включат в ценообразуването такса за депониране на отпадъците, и ако да в какъв размер е тя?

ОТГОВОР 4: Издаването на разрешение за депониране и заплащането на такси се извършва след подписване на договор с избран изпълнител. Таксите се заплащат съгласно Наредба №10 на Община Свиленград, съответно 1 лв./куб.м за депониране на строителни отпадъци.

В ценообразуването на позиция „Транспорт на строителни отпадъци до 5 км“, участникът следва да включи само транспорт, без да включва такса за депониране на отпадъците.

ВЪПРОС 5: В количествено – стойностната сметка, Приложение В12, Част „Реконструкция на уличното платно – уширения, средно 1м ширина“, позиция 22. „Доставка полагане и уплътнение на неплътен асфалтобетон биндер 4 см дебелина“ – мерната единица е м3, позиция 23. „Доставка полагане и уплътнение на плътен асфалтобетон 4 см дебелина“ – мерната единица е м2. Има ли допусната техническа грешка в някоя от мерните единици?

ОТГОВОР 5: Да, има допусната техническа грешка в позиция 23 от Приложение В12, мерната единица следва да се чете м3 /куб.метра/

ВЪПРОС 6: В количествено – стойностната сметка, Приложение С1, Позиция 4. „Доставка и монтаж на настилка от цветни бетонови павета“ – моля Възложителя да посочи размерите на паветата.

ОТГОВОР 6: В позиция 4. „Доставка и монтаж на настилка от цветни бетонови павета“, паветата да бъдат с размери 20/10/6.

Инж. Г.Манолов

Кмет на Община Свиленград

